

## 已報告2010/11年度升降機機件故障而引致意外的記錄

意外日期	意外地點	意外性質	升降機保養承建商
25/4/2010	坪石邨黃石樓4號升降機	平樓層裝置故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	通力電梯(香港)有限公司
23/5/2010	大窩口邨富賢樓6號升降機	平樓層裝置故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	奧的斯電梯(香港)有限公司
29/6/2010	秦石邨石暉樓8號升降機	平樓層裝置故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	長安工程有限公司
1/11/2010	福來邨永泰樓2號升降機	車廂門防夾裝置失效引致乘客手部被夾	通力電梯(香港)有限公司
7/12/2010	秀茂坪邨秀樂樓1號升降機	平樓層裝置故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	富士達(香港)有限公司
9/12/2010	愛東邨愛平樓3號升降機	平樓層裝置故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	奧的斯電梯(香港)有限公司
19/1/2011	顯耀邨顯耀樓4號升降機	限速纜不正常伸延啓動安全器引致乘客被困	星瑪電梯(香港)有限公司
25/1/2011	利安邨利盛樓3號升降機	平樓層裝置故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	富士達(香港)有限公司
27/1/2011	寶達邨達顯樓3號升降機	限速纜脫位啓動安全器引致乘客被困	星瑪電梯(香港)有限公司

## 已報告2010/11年度升降機機件故障而引致意外的記錄

意外日期	意外地點	意外性質	升降機保養承建商
31/1/2011	安定邨定祥樓2號升降機	平樓層裝置故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	長安工程有限公司
12/2/2011	厚德邨德澤樓2號升降機	控制機件故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	奧的斯電梯(香港)有限公司
18/2/2011	翠樂邨翠祿樓2號升降機	平樓層裝置故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	奧的斯電梯(香港)有限公司
24/2/2011	厚德邨德澤樓1號升降機	控制機件故障引致升降機與樓層出入口的高度不一及乘客失去平衡	奧的斯電梯(香港)有限公司
3/3/2011	大元邨泰怡樓27號升降機	控制機件故障啓動安全器引致乘客被困	奧的斯電梯(香港)有限公司